



«Утверждаю»  
Директор ООО «Тепловодоканал»  
А.С.Горбунов

2018 г.

АКТ № \_\_\_\_\_

### ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

#### Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «29» января 2018 года произведен отбор проб горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная №2 ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).

Количество проб \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

Отбор проб произвел: Бисерова И.В.

При отборе проб присутствовали нач. цеха ТВС - 2  
Толындаев В.М.

#### Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб
			1
1.	Температура	град.	60°
2.	Прозрачность	не < 30	> 30
3.	Мутность	< 1,5 мг/дм <sup>3</sup>	
4.	Запах	< 2 баллов	8/3
5.	pH	6.0 - 9.0	7,0
6.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм <sup>3</sup>	0,1

Аппаратчик ХВО Бисерова (Бисерова)

Акт



«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

2018 г.

АКТ № \_\_\_\_\_

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «22» апреля 2018 года произведен отбор проб горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная №2 ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).

Количество проб 1

Отбор проб произвел: Александров О.В.

При отборе проб присутствовали Павлов В.М. (воз-12 лет на пд)

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб
			1
1.	Температура	град.	60°C
2.	Прозрачность	не < 30	430
3.	Мутность	<1,5 мг/дм3	0,5
4.	Запах	<2 баллов	5/8
5.	рН	6.0 - 9.0	рН-7,9
6.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм3	-

Аппаратчик ХВО \_\_\_\_\_

Л.В.Морозова

«Утверждаю»  
 Директор ООО «Тепловодоканал»  
 А.С.Горбунов  
 2018 г.



АКТ № \_\_\_\_\_

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «27» Июня 2018 года произведен отбор проб горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная №2 ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).

Количество проб \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

Отбор проб произвел: аппаратчик Моренова Л.В.

При отборе проб присутствовали слесари А.В.Р. Воробьев.

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб
			1
1.	Температура	град.	60°
2.	Прозрачность	не < 30	> 30
3.	Мутность	<1,5 мг/дм3	0,5
4.	Запах	<2 баллов	0,3
5.	pH	6.0 - 9.0	7,5
6.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм3	0,13

Аппаратчик ХВО \_\_\_\_\_



Л.В.Моренова

