

«Утверждаю»



Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

» _____ 2017г.

АКТ № 9

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «29» сентябре 2017 года произведен отбор проб горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).
2. Насосная станция II подъема (ЦТП-1) – распределительная сеть на жилой поселок .

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.

При отборе проб присутствовали мастер ТВК №1 Барминов С.А

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точки отбора проб	
			1	2
1	Температура	град.	<u>63</u>	<u>62</u>
2.	Запах	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Привкус	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Цветность	< 20 баллов	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>
5.	Мутность	<1.5мг/дм ³	<u>< 1,1</u>	<u>< 1,0</u>
6.	рН	6.0-9.0	<u>8,2</u>	<u>8,3</u>
7.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм ³	<u>0,3</u>	<u>0,29</u>

Аппаратчик ХВО

Антифеева Л.Ф.

Антифеева Л.Ф.

Инженер-технолог;

Барминов С.А.

Барминов С.А.

«Утверждаю»



Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

» 2017г.

АКТ № 7

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «31» июня 2017 года произведен отбор проб питьевой горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).
2. Насосная станция II подъема (ЦТП-1) – распределительная сеть на жилой поселок .

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.

При отборе проб присутствовали мастер цеха ТВК-1 Баериннов С.А.

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точки отбора проб	
			1	2
1	Температура	град.	<u>69</u>	<u>68</u>
2.	Запах	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Привкус	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Цветность	< 20 баллов	<u>< 0,7</u>	<u>< 0,7</u>
5.	Мутность	<1.5мг/дм ³	<u>< 0,6</u>	<u>< 0,6</u>
6.	pH	6.0-9.0	<u>8,15</u>	<u>8,11</u>
7.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм ³	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>

Аппаратчик ХВО

Антифеева Л.Ф.

Антифеева Л.Ф.

Инженер-технолог:

Мордвинцева Т.В.

Мордвинцева Т.В.

«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

2017г.

АКТ № 2

ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микрорайон №1

Настоящий акт составлен в том, что «28» сентября 2017 года произведен отбор проб питьевой горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).
2. Насосная станция II подъема (ЦТП-1) – распределительная сеть на жилой поселок .

Количество проб: 2 (две)

Отбор проб произвел: аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.

При отборе проб присутствовали мастер узла ТВС-1
Безрушинов С.А.

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точки отбора проб		
			1	2	3
1	Температура	град.	<u>74</u>	<u>72</u>	<u>—</u>
2.	Запах	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u>
3.	Привкус	<2 баллов	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u>
4.	Цветность	< 20 баллов	<u>< 0,5</u>	<u>< 0,5</u>	<u>—</u>
5.	Мутность	<1.5мг/дм ³	<u>< 0,6</u>	<u>< 0,6</u>	<u>—</u>
6.	рН	6.0-9.0	<u>8,27</u>	<u>8,28</u>	<u>—</u>
7.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм ³	<u>0,27</u>	<u>0,28</u>	<u>—</u>

Аппаратчик ХВО Антифеева Л.Ф.

Антифеева Л.Ф.

Исполнитель: Морозов

Морозовичева Т.В.